

**Экспертное заключение по соответствию предлагаемых потенциальными поставщиками технических спецификаций на товары требованиям конкурсной документации**

г.Астана

«29» января 2014 года

Настоящее экспертное заключение составлено Сарыевым Едилем Бахытжановичем – начальником Управления мониторинга производственных программ и капитального строительства ТОО «Samruk-Green Energy» и является документом по изучению технических спецификаций заявленных на открытый тендер по закупке «Ветрогенераторов и автономной осветительной мачты» (далее – Тендерная документация).

На рассмотрение были представлены технические спецификации следующих потенциальных поставщиков:

№ пп	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Заявленные лоты
1	ТОО «Альфа-Центр»	г Усть-Каменогорск, ул. Касыма Кайсенова 82	1,2,3
2	ТОО «Security Technologie Group»	г.Павлодар, ул. Лесная 2/1	1,2,3,4,5

Изучив представленные технические спецификации, предлагаемые потенциальными поставщиками (участниками тендера), эксперт пришел к следующим выводам:

№ пп	Наименование потенциального поставщика	Лоты	Соответствие требованиям
1.	ТОО «Альфа-Центр»	1	<b>Не соответствует</b> Отсутствует информация о количестве циклов перезарядки аккумуляторной батареи. Отсутствует информация о материале изготовления лопастей. Отсутствует информация об использовании постоянных магнитов в ветрогенераторе. Отсутствует информация о материале изготовления осветительной мачты.

2	ТОО «Альфа-Центр»	2	<b>Не соответствует</b> отсутствует информация о значении частоты переменного тока
3	ТОО «Альфа-Центр»	3	<b>Не соответствует</b> отсутствует информация о значении частоты переменного тока
4	ТОО «Security Technologie Group»	1	Определить соответствии закупаемого товара требованиям Тендерной документации не представляется возможным, ввиду отсутствия детальной информации о технической характеристики автономной осветительной мачты
5	ТОО «Security Technologie Group»	2	Определить соответствии закупаемого товара требованиям Тендерной документации не представляется возможным, ввиду отсутствия детальной информации о технической характеристики ветрогенератора мощностью не менее 3200 Вт вертикального исполнения
6	ТОО «Security Technologie Group»	3	Определить соответствии закупаемого товара требованиям Тендерной документации не представляется возможным, ввиду отсутствия детальной информации о технической характеристики ветрогенератора мощностью не менее 1000 Вт вертикального исполнения
7	ТОО «Security Technologie Group»	4	Определить соответствии закупаемого товара требованиям Тендерной документации не представляется возможным, ввиду отсутствия детальной информации о технической характеристики ветрогенератора мощностью не менее 1500 Вт горизонтального исполнения
8	ТОО «Security Technologie Group»	5	Определить соответствии закупаемого товара требованиям Тендерной документации не представляется возможным, ввиду отсутствия детальной информации о технической характеристики ветрогенератора мощностью не менее 3000 Вт горизонтального исполнения

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОММЕНДАЦИИ.

1. ТОО «Альфа-Центр» не соответствует требованиям Тендерной документации по лотам №1, №2, №3.

2. Определение соответствия закупаемых товаров требованиям Тендерной документации по лотам №1, №2, №3, №4, №5 не представляется возможным, ввиду отсутствия детальной информации о технической характеристики товара.

Эксперт  Сарыев Е.Б.


Тендерная комиссия:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

 Осербаев У.М.

 Капенов Н.Н.

 Толыбекулы И.

 Баубекова Г.М.

 Смагулов Е.Б.

 Досхожин Е.Н.

Прошито

и пронумеровано

"29" января 2014г.

3 (три) стр.

